


UNIDADES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION					LEYENDA DISTRIBUCION DE AIRE			
POS.	DESIGNACION	POTENCIA TERMICA	CAUDAL	SIMBOLO	POS.	DESIGNACION	DIMENSIONES (en mm.)	SIMBOLO
1	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 62B / HEE	9.200 W	2.500 m ³ /h		1	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK	1.000x62	
2	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 52C / HEE	5.360 W	1.195 m ³ /h		2	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK	1.500x62	
3	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 54C / HEE	6.710 W	1.195 m ³ /h		3	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	500x93	
4	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 42D / HEE	3.410 W	875 m ³ /h		4	DIFUSOR LINEAL PARA EXTRACCION SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	700x93	
5	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 44C / HEE	4.970 W	880 m ³ /h		5	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	1.000x93	
6	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 32E / HEE	3.990 W	875 m ³ /h		6	DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	700x93	
7	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 22E / HEE	2.480 W	490 m ³ /h		7	DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	900x93	
8	FAN-COIL PARA TECHO CIAT COMFORT LINE 24C / HEE	2.620 W	540 m ³ /h		8	DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	1.000x93	
9	FAN-COIL TIPO CASSETTE CIAT COADIS LINE 922 / HEE	4.790 W	1.100 m ³ /h		9	DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK	1.500x93	
10	FAN-COIL TIPO CASSETTE CIAT COADIS LINE 932 / HEE	6.010 W	1.090 m ³ /h		10	DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	500x93	
11	FAN-COIL PARA SUELO CIAT MAJOR LINE 402C / HEE	5.160 W	1.025 m ³ /h		11	DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	1.000x93	
					12	DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	1.500x93	
					13	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	600x125	
					14	DIFUSOR LINEAL PARA IMPULSION SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	1.000x125	
					15	DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	1.000x125	
					16	DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	600x125	
					17	DIFUSOR LINEAL CON TAPA CIEGA SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK	1.000x125	
					18	REJILLA LINEAL VERTICAL PARA IMPULSION SCHAKO PA-1	1.025x125	
					19	REJILLA LINEAL HORIZONTAL PARA RETORNO SCHAKO PA-1	1.025x125	
					20	REJILLA LINEAL HORIZONTAL PARA EXTRACCION SCHAKO PA-1	325x125	
					21	REJILLA VERTICAL PARA RETORNO E IMPULSION SCHAKO PA-2B	325x125	
					22	REJILLA LINEAL HORIZONTAL PARA EXTRACCION SCHAKO PA-1	325x75	
					23	BOCA DE EXTRACCION KOOLAIR GPD-100	Ø138	
					24	DIFUSOR CUADRADO DE PLACA PERFORADA PARA RETORNO SCHAKO PIL-Q-Z/ASK	600x600	

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE		
POS.	DESIGNACION	PLANTA
CL-1	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	CUBIERTA 1
CL-2	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	BAJA
CL-3	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	CUBIERTA 2
CL-4	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	PRIMERA
CL-5	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	CUBIERTA 2
CL-6	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	CUBIERTA 2
CL-7	UNIDAD EXTERIOR DE TRATAMIENTO DE AIRE CIAT AIR ACCESS CONFORT 075	CUBIERTA 2



PLANTA BAJA (nivel +0.52)

VERSIÓN:	FECHA:	REVISADO POR:
3.9_Va	ENERO-2015	J. FERNANDO AGUIAR
3.9_Vb	AGOSTO-2017	J. FERNANDO AGUIAR



AGUIAR INGENIEROS

Peticionario
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A.
Situación
C/ LOS BALCONES, Nº 9 y 11
T.M. LAS PALMAS DE G.C.
GRAN CANARIA
Ingeniero Industrial JOSÉ FERNANDO AGUIAR PERERA/563

3.9

Delanteante MIGUEL ÁNGEL NARANJO DÍEZ
PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO (CAAM) PARA LA REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES TÉRMICAS, RED DE CONDUCTOS. PLANTA BAJA (SALA DE EXPOSICIÓN 0-3 Y 0-5).

PLANTA BAJA (nivel +0.52) - RECEPCION (0-5), SALA DE EXPOSICION (0-3) Y TIENDA.